

19.4.2013

Hyvä LVI-urakoitsija

Hyvinkään Lämpövoima Oy kieltää puristusliitoksen käytön kaukolämmön ensiöpuolen liitoksissa 1.5.2013 alkaen.

Perusteluina päätökselle ovat:

- puristusliitoksen kestävydestä lämmönjakokeskuksen käyttöajalta ei ole kokemuksia
- puristusliitoksen toteutuksen ja käytettyjen työkalujen todentaminen tarkastustilanteessa on vaikeaa / mahdotonta
- mahdollisessa vahinkotilanteessa kiinteistölle aiheutuvat vahingot nousevat erittäin suuriksi ja kuuma kaukolämpövesi on hengenvaarallinen.

Pientaloasennukset voidaan toteuttaa 22 mm putkikokoon asti kupariputkella ja kapillaarisella kovajuotoksella.